



Rayon de courbure des câbles

| Section | Rayon min. |
|---------------|------------|
| 3x16/16 GKN | 20 cm |
| 3x25/25 GKN | 25 cm |
| 3x50/50 GKN | 32 cm |
| 3x95/95 GKN | 40 cm |
| 3x150/150 GKN | 55 cm |

| | | | | | |
|--|------------------------------------|--|---------------|-------------------|---------------|
| Coordonnées : X = --- Y = --- | Dessiné par : N.Fehlmann | Format du papier : A4 | | | |
| | Numéro de dessin : 020820220357 | Ville : --- | Feuille : 1/1 | Date : 15.03.2024 | Echelle : --- |
|  Société électrique intercommunale de la Côte SA Avenue du Mont-Blanc 24 - Case postale - 1196 Gland 022/364 31 31 / www.seic.ch | | Introduction intérieure dans TGBT / Réglette | | | |
| Nom du fichier : | | Z:\5 SEIC\57 réseau\5_SIT2_Plans\Plans Technique\Intro\cchfret R+S_elect.dwg | | | |